



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/2/2021

Nazwa zamówienia: Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola.

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE****ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka****REGON 050667308**

działający w imieniu i na rzecz

POWIATU SOKÓLSKIEGO**ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka****NIP 545-181-63-73**

Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/2/2021

<https://www.pzd.sokolka.com/index.php?go=przetargi/21WDdbi2/przetarg>

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/**WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola”. Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00123669/01 z dnia 2021-07-22. ID postępowania 6be87a6e-a875-4eaa-853f-5a5a6955c42f

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Dokumentacja projektowa zakłada zastosowanie na przepusty pod koroną drogi rur stalowych lub rur żelbetowych. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tych przepustów z rur z tworzyw sztucznych PP lub PEHD?

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, ze względu na zapisy wydanej decyzji wodnoprawnej na przepusty pod koroną drogi, a także technologię ich wykonania. Przepusty z rur stalowych mają przekrój kropli co pozwala na osiągnięcie odpowiedniego światła przepływu wód. Natomiast przepusty żelbetowe zostały zaprojektowane ze względu na konieczność wykonania żelbetowych ścianek czołowych z uwagi na wąski pas drogowy.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie przepustów pod koroną drogi i zamianę ścianek czołowych na obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowo – piaskowej?

**POWIAT SOKÓLSKI**

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
[www: pzd.sokolka.com](http://www.pzd.sokolka.com), e-mail: biuro@pzd.sokolka.com





Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/2/2021

Nazwa zamówienia: Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, ze względu na zapisy wydanej decyzji wodnoprawnej na przepusty pod koroną drogi oraz z uwagi na wąski pas drogowy.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa Cnr do wykonania podbudowy zamiast kruszywa C50/30?

Odpowiedź 3.

Nie.

Pytanie 4.

Prosimy o informację kto jest właścicielem drzew z wycinki.

Odpowiedź 4.

Zamawiający.

Pytanie 5.

W przypadku gdy właścicielem drzewa z wycinki jest Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca wywozu dłuźcy.

Odpowiedź 5.

Dłuźcyce należy odwieźć na działkę o nr geodezyjnym 444 obręb Ostrówek, gmina Suchowola.

Pytanie 6.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ław fundamentowych pod przepusty tylko i wyłącznie z pospółki 0-32 gdzie wymagane jest zastosowanie kruszywa naturalnego ulepszanego cementem?

Odpowiedź 6.

Nie.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że treść SWZ nie ulega zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:
z up. ZARZĄDU POWIATU

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
/-/
mgr inż. Grzegorz Pul



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
[www: pzd.sokolka.com](http://www.pzd.sokolka.com), e-mail: biuro@pzd.sokolka.com

